

OKRESNÝ ÚRAD BREZNO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. gen. M. R. Štefánika 40
977 01 Brezno

Číslo spisu


OU-BR-OSZP-2020/003097-005

Brezno

07. 07. 2020

Vybavuje

Obecný úrad Šumiac	
Dátum 10.7.2020	
Podacie číslo: H01/2020	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: M. J. J. J.

**ROZHODNUTIE**

vodoprávne povolenie na osobitné užívanie vôd

Popis konania / Účastníci konania

Obec Šumiac, v zastúpení starostkou obce, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac (IČO 00 313 866) v zastúpení splnomocneným zástupcom Ekoservis Slovensko, s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov podaním zo dňa 15.11.2019 požiadala o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd, t.j. povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd prečistených v čistiarni odpadových vôd obce Šumiac do povrchových vôd – recipientu Havraník (kód vodného útvaru SKR0210, typ vodného útvaru K4M) v r.km 1,05 v k.ú. obce Šumiac. Orgán štátnej vodnej správy listom značky OU-BR-OSZP-2020/003097-002 zo dňa 04.03.2020 oznámil začatie konania spojené s ustným pojednávaním na deň 17.03.2020. Na základe výsledkov ústneho pojednávania orgán štátnej vodnej správy vydáva toto rozhodnutie.

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení (ďalej len „ust.“) § 5 ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. § 61 písm. a) a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vo veci žiadosti Obce Šumiac, v zastúpení starostkou obce, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac (IČO 00 313 866) v zastúpení splnomocneným zástupcom EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov zo dňa 15.11.2019, o vydanie vodoprávneho povolenia na osobitné užívanie vôd, t.j. povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd prečistených v čistiarni odpadových vôd obce Šumiac do povrchových vôd – recipientu Havraník v r.km 1,05 v k.ú. obce Šumiac (pôvodné povolenie na osobitné užívanie vôd - rozhodnutia č. ŠVS A 2006/02016 Bek. zo dňa 20.12.2006), takto

rozhodol.

I/

Podľa ust. § 21 ods.1 písm. c) vodného zákona – prevádzkovateľovi

OBEC ŠUMIAC, v zastúpení starostkou obce,
Jegorovova 414, 976 71 Šumiac

v zastúpení splnomocneným zástupcom

EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.,
Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

POVOĽUJE

OSOBITNÉ UŽÍVANIE VÔD, T.J. POVOLENIA NA VYPÚŠŤANIE SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD PREČISTENÝCH V ČISTIARNI ODPADOVÝCH VÔD OBCE ŠUMIAC DO POVRCHOVÝCH VÔD – RECIPIENTU HAVRANÍK (KÓD VODNÉHO ÚTVARU SKR0210, TYP VODNÉHO ÚTVARU K4M) V R.KM 1,05 V K.Ú. OBCE ŠUMIAC.

PRE OSOBITNÉ UŽÍVANIE VÔD, T.J. VYPÚŠŤANIE SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD PREČISTENÝCH V ČISTIARNI ODPADOVÝCH VÔD – TYP PROX PRE 1500 EO PRAVOBREŽNE DO VODNÉHO TOKU – RECIPIENTU HAVRANÍK (KÓD VODNÉHO ÚTVARU SKR0210, TYP VODNÉHO ÚTVARU K4M) V R.KM 1,05 V K.Ú. OBCE ŠUMIAC

URČUJE

NASLEDOVNÉ PODMIENKY:

1./

a./ Kvantitatívne ukazovatele:

Q_{hmax} = 9,8 l/sQ_{priem} = 2,6 l/sQ_{priem} = 224,7 m³/deňQ_{priem} = 81 994 m³/rokb./ Kvalitatívne ukazovatele:
ukazovateľBSK₅ (ATM) - max. 30 (p) 60 (m) mg/l; 6,741 kg/deň; 2,46 t/rok

NL - max 30 (p) 60 (m) mg/l; 6,741 kg/deň; 2,46 t/rok

CHSKCr - max 135 (p) 170 (m) mg/l; 30,335 kg/deň; 11,07 t/rok

N-NH₄⁺ - bez limitu

Pričom:

- BSK₅ (ATM) - biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie;
- NL - nerozpustné látky sušené pri 105 ° C;
- CHSKCr - chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou
- N-NH₄⁺ - amoniakálny dusík;
- (p) - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie;
- (m) - maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke;

1.1./

Kvalitatívne ukazovatele stanovovať metódami v súlade s Prílohou č. 3./ k NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd - ČASŤ B - Odpadové a osobitné vody.

2./

Počet ekvivalentných obyvateľov (EO) – 501 – 2000.

3./

Počas doby dvoch rokov (platnosti povolenia) sledovať aj ukazovateľ N-NH₄⁺ (amoniakálny dusík) bez určenia limitných hodnôt pri odbere vzorky.

3.1./

Ak sú pre príslušný ukazovateľ odporúčané viaceré metódy, nemusia byť vždy rovnocenné. Preto je nevyhnutné zvážiť charakter vzorky a podľa pokynov uvedených v príslušných normách vybrať najvhodnejšiu metódu na stanovenie daného ukazovateľa.

3.2./

Pri analýze vzoriek je možné použiť aj iné metódy, ak ich detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú, alebo sú lepšie, ako pri odporúčaných metódach.

4./

Odber vzoriek a vykonanie analýz limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách zabezpečiť v akreditovaných laboratóriách pre oblasť vôd, v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

4.1./

Súčasťou protokolu musí byť aj protokol o odbere.

5./

Hodnoty „p“ aj „m“ sledovať v dvojhodinových zlievaných vzorkách 6-krát ročne.

Pre zdroj znečistenia od 51- do 2000 EO sú ustanovené limitné hodnoty znečistenia koncentračnými hodnotami dvojhodinových zlievaných vzoriek, ktoré sa získajú zlievaním minimálne štyroch objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch.

5.1./

Čas a miesto odberu vzoriek musia čo najlepšie charakterizovať činnosť čistiarne odpadových vôd, t.j. vzorky odpadových vôd prečistených v ČOV odoberať v memom objekte, resp. na vyustnom objekte.

5.2./

Povolenú „p“ hodnotu je prípustné prekročiť v 1 vzorke za 12 mesiacov, a to maximálne do výšky povolenej hodnoty „m“.

5.3./

V prípade, že sa rozborom vôd odtiekajúcich z ČOV preukáže prekročenie povolených koncentračných limitov, bude potrebné prijať nápravné opatrenia a po ich zrealizovaní rozbor vody zopakovať nad rámec početnosti určenej v povolení na osobitné užívanie vôd.

5.4./

Počas platnosti tohto povolenia na osobitné užívanie vôd, t.j. do 31.10.2022 vykonávať odber vzoriek aj na prítoku do ČOV pre overenie skutočného látkového zaťaženia

Pri odbere vzoriek odčítat aj okamžitý prietok v l/s.

6./

Meranie množstiev vypúšťaných odpadových vôd vykonávať prostredníctvom inštalovaného merného zariadenia s platným certifikátom a viesť priebežnú (mesačnú) evidenciu množstiev vypúšťaných odpadových vôd.

6.1./

Meradlo musí spĺňať príslušné požiadavky v zmysle predpisov na úseku metrológie, tiež má byť k dispozícii certifikát merného objektu (jeho primárneho a sekundárneho zariadenia), platné kalibračné osvedčenia.

7./

Obtokovať ČOV je možné len v mimoriadnych prípadoch a na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy, vydanom po predchádzajúcom stanovisku správcu vodohospodársky významného vodného toku.

8./

Prijímať prevádzkové opatrenia (priebežne) na stabilizáciu vyhovujúcej účinnosti čistenia a ich efekt priebežne sledovať aj prevádzkovým monitoringom v zmysle platných predpisov (v súčasnosti vyhl. č. 315/2004 Z.z.) a platného prevádzkového poriadku.

9./

Zariadenia trvale prevádzkovať tak, aby neboli prekračované povolené limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, dbať najmä systematickú likvidáciu kalov, a to oprávnenou organizáciou, o prevádzkovaní zariadení viesť písomné záznamy.

10./

Výsledky analytických rozborov a evidencie množstva vypúšťaných odpadových vôd predkladať 1-krát ročne príslušnému orgánu štátnej vodnej správy, t.j. Okresnému uradu Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (vždy do 31.1. nasledujúceho roku).

11./

Ak sa nezmenia podmienky rozhodujúce pre vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV, jej vlastník požiada príslušný orgán štátnej vodnej správy o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd, minimálne 90 dní pred uplynutím jeho platnosti.

12./

V prípade nutných opráv ČOV, stokovej siete alebo objektov na nej, môže orgán štátnej vodnej správy povoliť na určený čas podľa §36 ods.12 vodného zákona vypustenie OV nad rámec limitných hodnôt znečistenia.

12.1./

K takémuto vypúšťaniu je tiež potrebné vyjadrenie správcu vodohospodársky významných vodných tokov a správcu dotknutého povodia zároveň – SVP š.p. OZ Banská Bystrica.

13./

V prípade akýchkoľvek zmien v priebehu platnosti povolenia, ktoré by mali vplyv na podmienky vypúšťania vôd bude potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd a SVP, š.p., OZ Banská Bystrica o vyjadrenie k takejto zmene.

14./

Žiadateľ je povinný zabezpečiť prevádzku ČOV kontinuálne, odborne spôsobilou osobou v súlade s prevádzkovým poriadkom tak, aby na odtoku z ČOV boli dosahované výrobcom garantované a povolené hodnoty ukazovateľov zvyškového znečistenia.

Pravidelne vykonávať jej údržbu.

15./

Za prevádzku ČOV zodpovedá zaškolená obsluha.

16./

ČOV prevádzkovať v zmysle schváleného prevádzkového poriadku.

16.1./

Prevádzkový poriadok aktualizovať v zmysle podmienok tohto rozhodnutia v termíne do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

16.2./

Prevádzkový poriadok preložiť na vyjadrenie správcovi vodného toku, t.j. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica.

17./

O prevádzke vodnej stavby viesť prevádzkový denník, v ktorom budú zaznamenávané všetky činnosti súvisiace s obsluhou, kontrolou, údržbou, čistením, skúškami, príp. opravami ČOV, súvisiacej vonkajšej kanalizácie a výustného objektu, ako aj množstvo vypúšťaných odpadových vôd a výsledky analytických rozborov vypúšťaných odpadových vôd v početnosti – ako je uvedené v podmienke č. 4./ - 6./ a v ukazovateľoch – ako je uvedené v podmienke č. 1./ a) a b), výrokovej časti rozhodnutia tohto rozhodnutia.

18./

Povolenie na osobitné užívanie vôd, t.j. vypúšťanie splaškových odpadových vôd prečistených v čistiarni odpadových vôd – typ PROX pre 1500 EO pravobrežne do vodného toku – recipientu Havraník (kód vodného útvaru SKR0210, typ vodného útvaru K4M) v r.km 1,05 v k.ú. obce Šumiac platí na obdobie 2 rokov, t.j. do 31.10.2022.

19./

Vyustný objekt musí byť udržiavaný a celoročne prístupný.

20./

Vlastník ČOV je povinný oznamovať údaje o vypúšťaných odpadových vodách v zmysle § 6, ods.5 vodného zákona a v prípade vzniku povinnosti – platiť poplatky za vypúšťanie OV do povrchových vôd v zmysle § 79 vodného zákona v nadväznosti na príslušné ustanovenia NV SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd.

21./

Do kanalizačného potrubia, odvádzajúceho odpadové vody na ČOV sa nesmú vypúšťať látky prudko meniace pH odpadovej vody /SAVO, kyselina soľná a pod./, aby nedošlo k odumretiu aktivovaného kalu.

II./

Podľa § 55, ods. 2, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy vylučuje odkladný účinok tohto rozhodnutia.

V konaní nebola uplatnená žiadna námietka účastníkov konania ani dotknutých orgánov štátnej správy. Pripomienky a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy boli premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Obec Šumiac, v zastúpení starostkou obce, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac (IČO 00 313 866) v zastúpení splnomocnením zástupcom EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov požiadala podaním zo dňa 15.11.2019 Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd, t.j. povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd prečistených v čistiarni odpadových vôd obce Šumiac typ PROX pre 1500 EO do povrchových vôd – recipientu Havraník (kód vodného útvaru SKR0210, typ vodného útvaru K4M) v r.km 1,05 v k.ú. obce Šumiac.

Vzhľadom k tomu, že žiadosť obsahovala všetky doklady a písomnosti potrebné pre vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd, Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy oznámil listom zn. OU-BR-OSZP-2020/003097-002 zo dňa 04.03.2020 účastníkom konania a dotknutým orgánom vodoprávne konanie vo veci vydania vodoprávneho povolenia na osobitné užívanie vôd, t.j. povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd prečistených v čistiarni odpadových vôd obce Šumiac typ PROX pre 1500 EO do povrchových vôd – recipientu Havraník (kód vodného útvaru SKR0210, typ vodného útvaru K4M) v r.km 1,05 v k.ú. obce Šumiac (pôvodné povolenie na osobitné užívanie vôd - rozhodnutia č. ŠVS A 2006/02016 Bek. zo dňa 20.12.2006), podľa ust. § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy v súlade s § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nariadil ústne pojednávanie na deň 17.03.2020.

V deň ústneho pojednávania neboli vznesené námietky a pripomienky, ktoré by bránili vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd. Podmienky a pripomienky účastníkov konania sú zapracované do výrokovej časti rozhodnutia.

Obec Šumiac, v zastúpení starostkou obce, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac (IČO 00 313 866) v zastúpení splnomocnením zástupcom EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov spolu so žiadosťou predložili podklady potrebné na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd, t.j. povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd prečistených v čistiarni odpadových vôd obce Šumiac typ PROX pre 1500 EO do povrchových vôd – recipientu Havraník (kód vodného útvaru SKR0210, typ vodného útvaru K4M) v r.km 1,05 v k.ú. obce Šumiac.

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy preštudoval predloženú žiadosť a ostatné predložene podkladové materiály.

Stanoviská a pripomienky jednotlivých účastníkov konania a dotknutých orgánov Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zohľadnil v podmienkach tohto rozhodnutia.

Vypúšťaním odpadových vôd z ČOV obce Šumiac typ PROX pre 1500 EO do povrchových vôd recipientu Havraník (kód vodného útvaru SKR0210, typ vodného útvaru K4M) v r.km 1,05 v k.ú. obce Šumiac prevádzkovateľom Obec Šumiac, v zastúpení starostkou obce, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac (IČO 00 313 866) v zastúpení splnomocnením zástupcom EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov za dodržania podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, nedôjde k ohrozeniu vodoprávných, ani iných chránených záujmov spoločnosti a životného prostredia.

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy vylúčil v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odkladný účinok. Odkladný účinok je možné vylúčiť v prípade, ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem. Vypúšťanie odpadových vôd z ČOV obce Šumiac typ PROX pre 1500 EO do povrchových vôd recipientu Havraník (kód vodného útvaru SKR0210, typ vodného

Rozhodnutie

útvaru K4M) v r.km 1,05 v k.ú. obce Šumiac v rámci limitných hodnôt orgán štátnej vodnej správy považuje za naliehavý všeobecný záujem.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na výsledky vykonaného vodoprávneho konania, Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Úkon tohto rozhodnutia nepodlieha v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, spoplatneniu.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia, v zmysle § 53 a § 54, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku odvolania sa v zmysle ustanovenia § 55, ods. 3, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nemožno odvolať.

Ing. Norbert Nikel
vedúci odboru

Doručuje sa

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Stredná 126
059 91 Veľký Slavkov
Slovenská republika

Obec Šumiac
Jegorova 414 3
976 71 Šumiac
Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepňý závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69
974 98 Banská Bystrica
Slovenská republika